

本体打込み式アンカー

認証取得者 所在地 連絡先	株式会社ケー・エフ・シー 〒530-0047 大阪市北区西天満3-2-17 Tel:06-6363-4126 Fax:06-6363-3128	
商 品 名	K ロックアンカー	
部品の材質	ステンレス	
認証種類	タイプ A	
認証番号	第 24-0028-1 号	
認証有効期間	2025年3月25日～2030年3月24日	

認証内容

構成部品	項目 1	部品の形状・寸法・許容差	形 状	JCAA ウェブサイト(*)掲載の本体打込み式の形状による。
			寸法・許容差	評価認証基準の規格値を満たす。
	項目 2	部品の材質	本体: SUS 304TP (JIS G 3459) コーン: M10: SUSXM7 (JIS G 4303)、M12: SUS304 (JIS G 4303)	
	項目 3	部品の強度	引張強度 本体: 520N/mm ² コーン: M10: 520N/mm ² 、M12: 480N/mm ²	
	項目 4	部品の硬さ・靱性	簡易セット試験後の製品に損傷なし。	
	項目 5	ねじ・外観・表面処理	ねじ等級: 7H 外観: 異常なし 表面処理: なし	
製品	項目 6	本体拡張後の形状・寸法・許容差	評価認証基準の規格値を満たす。	
	項目 7	ドリル径、穿孔深さ及び施工方法	ドリル径は下表による。穿孔深さおよび施工方法は、施工指針または施工要領による。	
	項目 8	製品の降伏点・引張強さ	部品強度と同等またはそれ以上。	
	項目 9	製品の硬さ・靱性	母材への固着後の製品に、割れや欠けの損傷及びゆがみ無し。	
	項目 10	母材の種別	普通コンクリート	
	項目 11	母材の設計基準強度の範囲	18N/mm ² ~36N/mm ²	

[注] 項目 12 以降は、JCAA ウェブサイト(*)に掲載するそれぞれの算定式を用いて計算する。

* : JCAA ウェブサイト HOME > 認証製品について > 金属系あと施工アンカー評価認証内容

認証取得者による本体の申請値

品 番	呼び	外径 (D) (mm)	ドリル径 (mm)		全長 (L1) (mm)	ねじ 長さ(S) (mm)	埋込長 さ(L) (mm)	最小断面積または 破断部断面積 (<i>sae</i>) (mm ²)	製品の降伏点(σ_y) (N/mm ²) (規格値又は試験結果より求めた)	製品の強度($m\sigma_u$) (N/mm ²) (400 N/mm ² を超えるものは 400 N/mm ² とした)
			径	許容差						
SUS#10KRCA	M10	14.0	14.5	+0.25 +0.00	40.0	14.0	40.0	68.1	205	400
SUS#12KRCA	M12	17.5	18.0	+0.25 +0.00	52.0	20.0	50.0	115.2	205	400