


本体打込み式アンカー

認証取得者	岡部株式会社	
所在地	〒131-8505 東京都墨田区押上 2-8-2	
連絡先	Tel:03-3621-1611 Fax:03-3621-1616	
商 品 名	ストロングアンカー S Jタイプ	
部品の材質	ステンレス	
認証種類	タイプ B	
認証番号	第25-0001-2号	
認証有効期間	2025年11月7日～2030年11月6日	

認証内容

構成部品	項目 1	部品の形状・寸法・許容差	形 状	JCAA ウェブサイト(※)に掲載の形状による。
			寸法・許容差	評価認証基準の規格値を満たす。
	項目 2	部品の材質	本体： SUS(JIS G 4308 :2013 SUS304-WR 相当鋼) コーン： SUS(JIS G 4308 :2013 SUS304-WR 相当鋼)	
	項目 3	部品の強度	本体：引張強さ 390 N/mm ² コーン：引張強さ 390 N/mm ² *本体、コーン共に社内規格値	
	項目 4	部品の硬さ・靱性	簡易セット試験後の製品に損傷なし	
製品	項目 5	ねじ・外観・表面処理	ねじ等級：Mねじ 7H Wねじ 3級 表面処理：不動態化処理	
	項目 6	本体拡張後の形状・寸法・許容差	評価認証基準の規格値をみたす。	
	項目 7	ドリル径、穿孔深さ及び施工方法	ドリル径は下表による。穿孔深さ、施工方法は認証取得者のカタログ等による。	
	項目 8	製品の降伏点・引張強さ	本体に使用する素材毎にセット試験を実施し、本体で破断するとともに、引張強さが素材の引張強さの社内規格値 390 N/mm ² 以上有することを確認している。	
	項目 9	製品の硬さ・靱性	母材への固着後の製品に、割れや欠けの損傷及びゆがみ無し。	
	項目 10	母材の種別	普通コンクリート	
	項目 11	母材の設計基準強度の範囲	18N/mm ² ～36N/mm ²	

[注 1] 項目 12 以降は JCAA ウェブサイト(※)に掲載の算定式を用いて計算する。
※： JCAA ウェブサイト HOME ＞ 認証製品について ＞ 金属系あと施工アンカー評価認証内容

認証取得者による本体の申請値

品 番	呼び	外径 (D) (mm)	ドリル径 (mm)		全長 (L1) (mm)	ねじ 長さ (S) (mm)	埋込長さ (L) (mm)	最小断面積または 破断部断面積 (sae) (mm ²)	製品の降伏点 (σ _y) (N/mm ²) (規格値又は試験結果より求めた)	製品の強度 (mσ _u) (N/mm ²) (400 N/mm ² を超えるものは 400 N/mm ² とした)
			径	許容差						
SJM-10	M10	14.0	14.5	±0.3	40 以上かつ 呼び径の 6 倍以下	14 以上	40	58.0	205	400
SJM-12	M12	17.5	18.0	±0.3	50 以上かつ 呼び径の 6 倍以下	20 以上	50	84.3	205	400
SJ-25	W5/16	12.0	12.5	±0.3	35 以上かつ 呼び径の 6 倍以下	12 以上	35	33.2	205	400
SJ-30Y	W3/8	14.0	14.5	±0.3	40 以上かつ 呼び径の 6 倍以下	12 以上	40	49.1	205	400
SJ-50	W5/8	21.7	22.0	±0.3	60 以上かつ 呼び径の 6 倍以下	24 以上	60	143.9	205	400